

KLASA: 600-06-20/11
URBROJ: A601005-20-5
Rijeka, 5. listopada 2020. godine

U postupku jednostavne nabave na predmet nabave **USLUGE IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA, evidencijski broj nabave 600-06-20/11**, prije isteka roka za podnošenje ponuda naručitelj POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. objavljuje:

ODGOVOR NA MOLBU ZA DODATNIM POJAŠNJENJEM

Naručitelj je zaprimio molbu gospodarskog subjekta za dodatnim pojašnjenjem poziva na dostavu ponude za provedbu postupka jednostavne nabave, a vezano za predmet nabave **USLUGE IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA, evidencijski broj nabave 600-06-20/11**, te odgovor stavlja na raspolaganje na istim internetskim stranicama kao i poziv na dostavu ponude bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

Upit gospodarskog subjekta:

Upućujemo Vam zahtjev za dodatno objašnjenje slijedećih stavaka troškovnika iz objavljene dokumentacije o nabavi:

5. Ispitivanje električnih instalacija količina 8 – da li se to odnosi na 8 mjernih mjesta ili ispitivanje električnih instalacija za 8 objekata/prostorija/lokacija?
6. Ispitivanje protupanik rasvjete količina 32 – da li se to odnosi na ispitivanje 32 kom protupaninih rasvjetnih tijela?
7. Ispitivanje unutarnje hidrantske mreže količina 4 – da li se to odnosi na 4 hidrantske mreže ili na jednu unutarnju hidrantsku mrežu, koja se sastoji od 4 unutarnja hidranta, u mreži?
8. Ispitivanje tipkala za daljinsko isključivanje električne instalacije količina 4 – da li se to odnosi na ispitivanje 4 kom sigurnosnih tipkala?
9. Ispitivanje stabilnog sustava za dojavu požara količina 85 – da li se to odnosi na 85 javljača vatrodojavnog sustava?
10. Ispitivanje radnog okoliša količina 8 – da li se to odnosi na 8 mjernih mjesta ili objekata/prostorija/lokacija?

Odgovor naručitelja:

5. Ispitivanje električnih instalacija količina 8 –odnosi na 8 prostorija.
6. Ispitivanje protupanik rasvjete količina 32 –odnosi na ispitivanje 32 kom protupaninih rasvjetnih tijela.
7. Ispitivanje unutarnje hidrantske mreže količina 4 –odnosi se na 4 unutarnje hidrantske mreže.
8. Ispitivanje tipkala za daljinsko isključivanje električne instalacije količina 4 –odnosi se na ispitivanje 4 kom sigurnosnih tipkala.
9. Ispitivanje stabilnog sustava za dojavu požara količina 85 –odnosi se na 85 javljača vatrodojavnog sustava.
10. Ispitivanje radnog okoliša količina 8 –odnosi na 8 prostorija.