

Naš znak: 600-06-23/43 – B110005-23-4  
Rijeka, 09. studenog 2023. godine

U postupku jednostavne nabave za predmet **USLUGE IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA, evidencijski broj nabave 128-JEN-23**, prije isteka roka za podnošenje ponuda KD Autotrolej d.o.o. objavljuje:

### ODGOVOR NA UPIT GOSPODARSKOG SUBJEKTA

Naručitelj je zaprimio upit gospodarskog subjekta, a vezano za predmet nabave: **USLUGE IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA, evidencijski broj nabave 128-JEN-23**, te odgovor stavlja na raspolaganje na istim internetskim stranicama kao i poziv na dostavu ponude bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

#### Upit gospodarskog subjekta:

Molimo dodatna pojašnjenja troškovnika za predmet nabave **USLUGE IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA, evidencijski broj nabave 128-JEN-23**:

- stavka 6 troškovnika, Ispitivanje elektroinstalacija, predviđena količina 75 odnosi li se količina na ukupno 75 mjernih mjesta na 4 lokacije izvršenja koja ste naveli u Dokumentaciji o nabavi: Školjić 15, Prometni ured Fiumara, Prometni ured Delta, prodajno mjesto Jelačić

- stavka 7 troškovnika, Ispitivanje radnog okoliša, predviđena količina 110 odnosi li se količina na mjerenje fizikalnih čimbenika na ukupno 110 mjernih mjesta na 4 lokacije izvršenja koja ste naveli u Dokumentaciji o nabavi: Školjić 15, Prometni ured Fiumara, Prometni ured Delta, prodajno mjesto Jelačić

- stavka 8 troškovnika, Ispitivanje radne opreme o kojoj se radnoj opremi radi: u kuhinji, kotlovnica, plinska trošila, itd.

- stavka 12 troškovnika, Ispitivanje unutarnje hidrantske mreže, predviđena količina 15 imaju li sve 4 lokacije unutarnju hidrantsku mrežu ili samo neke od navedenih lokacija imaju ukupno 15 unutarnjih hidranata

Redni broj 6, navedeno je 75, pa nas zanima na šta se točno odnosi 75 (da li se radi o prostorima, priključnicama, osiguračima, razdjelnicima)?

Redni broj 7, navedeno je 110, da li se radi o prostorijama, objektima, mjernim mjestima?

KD Autotrolej d.o.o. Rijeka  
Školjić 15  
Rijeka 51000  
Tel. +385(51)311-400, +385(51)311-555  
Fax. +385(51)330-330  
[www.autotrolej.hr](http://www.autotrolej.hr), e-mail: [autotrolej@autotrolej.hr](mailto:autotrolej@autotrolej.hr)  
Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem Tt-95/3162-2  
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti u iznosu od 13.401.800,00 kuna / 1.778.724,53 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Direktor: Robert Mrvčić, dipl. ing.

IBAN:  
HR3624020061100388041  
HR1423400091110272259  
HR0224840081105361388  
HR3023600001102311613

Banke:  
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB  
RAIFEISSENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB  
ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB

MB: 3326080  
OIB: 19081493664

PDV identifikacijski broj: HR19081493664

Redni broj 8, molim vas o kojoj radnoj opremi se radi?

Redni broj 9, navedeno je 4, pa vas molim info da li se radi o 4 sustava, objekta prostora (specificirati)

Redni broj 10, navedeno je 30, da li se radi od 30 komada svjetiljki, ili prostorija, objekata itd. Ako se radi o više objekata, molim vas info da li su svi na istoj lokaciji?

Redni broj 12, da li se radi o 15 hidranata?

Da li su sva ispitivanja na istoj lokaciji?

**Odgovor naručitelja:**

- ispitivanje elektroinstalacija i radnog okoliša se odnosi na broj prostorija na lokaciji Školjić 15, prometni ured Delta i Fiumara, prodajno mjesto Jelačić,
- broj radne opreme se odnosi na pojedinačnu radnu opremu na lokaciji Školjić 15, po potrebi na ostalim lokacijama (stupna bušilica, dizel agregat, plinska kotlovnica)
- ispitivanje efikasnosti rada odsisne ventilacije se radi o pojedinačnom broju ventilacija na lokaciji Školjić 15 (2 kom),
- ispitivanje protupanik rasvjete se odnosi na broj svjetiljki u prostorijama na lokaciji Školjić 15, prometni ured Fiumara i prodajno mjesto Jelačić
- ispitivanje unutarnje hidrantske mreže se odnosi na 15 hidranata na lokaciji Školjić 15 i prodajno mjesto Jelačić
- ispitivanje tipkala za daljanski iskllope el. en. se odnosi na broj tipkala u prostorijama na lokaciji Školjić 15

Produžuje se rok za dostavu ponude do **22.11.2023.** godine do **10:00 sati**.

**Stručno povjerenstvo za nabavu**